PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 11.03.2021 r.

NS-HKiŚ.903.88.2021

Wójt Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych wydanych na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych i wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej dostarczonych przez producenta, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Starcza za 2020 rok.

1. Wykaz producentów wody:

Producentem wody dla mieszkańców gminy Starcza była Gmina Starcza (wodociąg Starcza i Klepaczka).

2. Produkcja wody:

Producent dostarczał na teren gminy z 2 ujęć wodę w ilości ok. 284 m³/dobę.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Szacunkowa liczba zaopatrywanych mieszkańców w wodę wyniosła ok. 2841 osób.

4. Jakość wody:

Ze względu na jakość wody surowej prowadzone były na ujęciach procesy uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Ponadto na ujęciu Klepaczka okresowo była prowadzona dezynfekcja wody przy pomocy roztworu podchlorynu sodu.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez tutejszą Stację z 5 stałych punktów poboru wody ogółem zostało pobranych do badań laboratoryjnych

7 próbek wody, które zbadano w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej były prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe zgodnie z opracowanym harmonogramem.

5. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

Przekroczenie mętności w wodociągu Starcza wystąpiło w jednej badanej próbce wody. Po przeprowadzeniu płukaniu odcinka sieci wodociągowej jakość wody była zgodna z wymaganiami.

Od użytkowników wodociągów nie wpłynęły do tutejszej Stacji interwencje o problemach związanych z jakością wody, nie zgłoszono również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

6. Postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w 2020 r. nie prowadził żadnych postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do tutejszej Stacji nie wpłynęły od przedsiębiorstwa wodociągowego informacje o prowadzonych pracach modernizacyjnych i remontowych na sieci wodociągów.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2020 roku w ramach nadzoru bieżącego oraz kontroli wewnętrznych, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wydaje ocenę o przydatności wody do spożycia w 2020 roku na terenie gminy Starcza.**

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie

mgr inż. Ryszard Mysłek

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a